

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

19.7.2018

NAŠE ZN.: OŽP-59320/2018-Ma

Č.j. 83656/2018-MURI/OVÚ/809

VYŘIZUJE: Ing. Petra Martanová

TEL.: 323 618 250

FAX: 323 618 264

E-MAIL: petra.martanova@ricany.cz

DATUM: 8.8.2018

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Ve věci:

Znečištění vodního toku Výmola

Jednání zahájeno: 8.8.2018 v 9:10

Přítomni:

Viz prezenční listina

Průběh úkonu:

Jednání za účelem projednání opakovaného znečištění vodního toku Výmola, na základě požadavku p. Chadrabý - starosta obce Babice

1.58V

Ⓐ 25.5. a 30.5. - velmi vydatné deště, došlo k přehlcení ošobírny = velký přítok dešťových vod ve splaškové kanalizaci a z toho vyplývající obtokování centrální ČOV. Na toto dešťové vod na ČOV není problém ČOV, ale gravitačního úseku kanalizace.

Před 12-ti lety proběhly kamerové zkontroly kanalizace. VÚ navrhuje provést nové kamerové zkontroly a na základě výsledků navrhnout řešení opravy. Dále zkontrolovat připojené obyvatelé na základě smluv a prověřit případné nezapojení dešťových vodů - přes

Během  
 ③ Zúčastnění VT výmola nad ČVU. Na ~~aditadě~~ místě  
 místního řetězení, prohlídly toho vodoprávním  
 úřadem bylo zjištěno že v místě rybníků  
 zatrubnění) ~~byly~~ <sup>pramenů a dešťových</sup> do předadvře návesního rybníka  
 dochází k usazování <sup>napáčejších</sup> halů a nečistot.  
~~Do předadvře je zařazena i dešťová kanalizace.~~  
 Dle obce předadvře slouží jako odhalovací (usaz-  
 vací) nádrž. Během její existence došlo pravidel-  
 ně k jejímu sanování a naplnění.  
 Na účel usazovací nádrže je sedimentační  
 jílna sloužící k zachycení přitékajících nečistot.  
 Projektová firma zpracovala návrh postupného <sup>vyčištění, revize</sup> ~~rekonstrukce~~  
 návesního rybníka, rozdělení do etap jednotlivých etap.  
<sup>včetně usazovací nádrže a sediment. jílny</sup>  
 Návrh etap - práce <sup>v ochranném</sup> ~~vnitřní~~ VN - usazovací nádrže  
 - práce v ochranném pásu VN -  
 - sedimentační nádrže  
 V držovací práce (odbahnění, opravy) nutno projed-  
 nat s OŽP orgánem ochrany přírody a krajiny.

1. ČV vizuálně dohledávala napojení dešťových  
 srodek do gravitační kanalizace naposledy vykonané  
 dne 6.8.2018, průzkum bude pokračovat i  
 v příštích týdnech.

**Podpisy všech přítomných:**

[Redacted signatures]

**Důvody odepření podpisu:**

**Námítky proti obsahu protokolu:**

Úkon byl skončen v 10:45 hodin dne 8.8.2018.

Zapsala:

Martanová

[Redacted signature]

